НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОССТАНДАРТ

№ 0265885

Серия А

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в реестре
№ BY/112 03.11. 005 06929

Срок действия с **18.03.2015** по **17.03.2020**

Аккредитованный орган по сертификации продукции и услуг, Республиканское унитарное предприятие "Витебский ЦСМС", 210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 20, тел./факс 42-68-04

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция изготовленная ООО "ПО "Энергокомплект", Республика Беларусь, 210035, г.Витебск, Московский пр-т, 94Б

и представленная на сертификацию под наименованием кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, на номинальное переменное напряжение 6, 10, 15, 20, 35 кВ (номенклатура согласно приложению на бланке копии БУТ №0243237). Серийное производство. ТУ BY 300528652.015-2010

код ОКП РБ – 31.30.14
код ТН ВЭД ТС – 854460

соответствует требованиям технических нормативных правовых актов:
СТБ IEC 60502-2-2012, ГОСТ 12.2.007.14-75, ГОСТ 18690-82

Заявитель (изготовитель, продавец) ООО "ПО "Энергокомплект", Республика Беларусь, 210035, г.Витебск, Московский пр-т, 94Б

код УНП – **300528652**

Сертификат выдан на основании:

а) документов акта анализа состояния производства №1093 от 17.03.2015г.

б) протоколов испытаний Электротехническая лаборатория ООО "ПО "Энергокомплект", BY/112 02.2.0.0963, пр. исп. №С06-2015 от 16.03.2015г.

Инспекционный контроль осуществляет РУП "Витебский ЦСМС"

Особые отметки Срок хранения сертификата соответствия у заявителя в течение срока его действия и не менее 5 лет после окончания срока действия сертификата соответствия.

Дополнительная информация

Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь. Республиканское унитарное предприятие "Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации"

М.П.

Зам. Руководитель органа по сертификации — подпись — **С.Н. Михалочкин** (инициалы, фамилия)

Эксперт-аудитор — подпись — **А.В. Хотькин** (инициалы, фамилия)

УП «Типография «Победа», А4, т. 10 000, з. 5142-11.

Приложение 1
к сертификату соответствия
№ BY/112 03.11. 005 06929
от **18.03.2015**
(**бланк А0265885**)
Листов 2 Лист 1

Серия БУТ № 0243237

№ п/п	Наименование продукции	Марка кабеля
1	2	3
1	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из полиэтилена, с числом жил 1 номинальным сечением (35-1000) мм^2 и с числом жил 3 номинальным сечением (35-300) мм^2	ПвП, ПвПг, ПвП2г, ПвПгж, ПвП2гж
2	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из полиэтилена, с числом жил 1 номинальным сечением (35-1000) мм^2 и с числом жил 3 номинальным сечением (35-300) мм^2	АПвП, АПвПг, АПвП2г, АПвПгж, АПвП2гж
3	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в усиленной оболочке из полиэтилена, с числом жил 1 номинальным сечением (35-1000) мм^2 и с числом жил 3 номинальным сечением (35-300) мм^2	ПвПу, ПвПуг, ПвПу2г, ПвПугж, ПвПу2гж
4	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в усиленной оболочке из полиэтилена, с числом жил 1 номинальным сечением (35-1000) мм^2 и с числом жил 3 номинальным сечением (35-300) мм^2	АПвПу, АПвПуг, АПвПу2г, АПвПугж, АПвПу2гж
5	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с броней из двух стальных лент, в оболочке из полиэтилена, с числом жил 3 номинальным сечением (35-300) мм^2	ПвБП, ПвБПг, ПвБП2г, ПвБПгж, ПвБП2гж
6	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с броней из двух стальных лент, в оболочке из полиэтилена, с числом жил 3 номинальным сечением (35-300) мм^2	АПвБП, АПвБПг, АПвБП2г, АПвБПгж, АПвБП2гж
7	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с броней из круглых стальных оцинкованных проволок, в оболочке из полиэтилена, с числом жил 3 номинальным сечением (35-300) мм^2	ПвКП, ПвКПг, ПвКП2г, ПвКПгж, ПвКП2гж
8	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с броней из круглых стальных оцинкованных проволок, в оболочке из полиэтилена, с числом жил 3 номинальным сечением (35-300) мм^2	АПвКП, АПвКПг, АПвКП2г, АПвКПгж, АПвКП2гж
9	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с броней из круглых стальных оцинкованных проволок, в усиленной оболочке из полиэтилена, с числом жил 3 номинальным сечением (35-300) мм^2	ПвКПу, ПвКПуг, ПвКПу2г, ПвКПугж, ПвКПу2гж

РУП "БУТ им. А. Т. Непогодина" зак. 2176н-2011 г. 1000000

КОПИЯ

1	2	3
10	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с броней из круглых стальных оцинкованных проволок, в усиленной оболочке из полиэтилена, с числом жил 3 номинальным сечением (35-300) мм^2	АПвКПу, АПвКПуг, АПвКПу2г, АПвКПугж, АПвКПу2гж
11	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с броней из круглых проволок из алюминия или алюминиевого сплава, в оболочке из полиэтилена, с числом жил 3 номинальным сечением (35-300) мм^2	ПвКаП, ПвКаПг, ПвКаП2г, ПвКаПгж, ПвКаП2гж
12	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с броней из круглых проволок из алюминия или алюминиевого сплава, в оболочке из полиэтилена, с числом жил 3 номинальным сечением (35-300) мм^2	АПвКаП, АПвКаПг, АПвКаП2г, АПвКаПгж, АПвКаП2гж
13	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с броней из круглых проволок из алюминия или алюминиевого сплава, в усиленной оболочке из полиэтилена, с числом жил 3 номинальным сечением (35-300) мм^2	ПвКаПу, ПвКаПуг, ПвКаПу2г, ПвКаПугж, ПвКаПу2гж
14	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с броней из круглых проволок из алюминия или алюминиевого сплава, в усиленной оболочке из полиэтилена, с числом жил 3 номинальным сечением (35-300) мм^2	АПвКаПу, АПвКаПуг, АПвКаПу2г, АПвКаПугж, АПвКаПу2гж
ИТОГО: 14 (четырнадцать) позиций		

Примечания:

1. Условное обозначение герметизирующих элементов при их наличии в конструкции кабелей:

г - водоблокирующие ленты герметизации металлического экрана;

2г- дополнительная алюмополимерная лента поверх герметизированного экрана под наружной оболочкой;

ж - дополнительная продольная герметизация токопроводящих жил водоблокирующими элементами (нити, ленты).

2. При наличии в конструкции кабеля:

- экрана из алюминиевых проволок в обозначение кабеля вводится буква «А»;
- экрана из проволок термо-коррозийностойкого алюминиевого сплава в обозначение кабеля вводятся буквы «А(ТАС)»;
- общего экрана из медных проволок в обозначение кабеля вводится буква «О»;
- общего экрана из алюминиевых проволок в обозначение кабеля вводится буква «оА»;
- общего экрана из проволок термо-коррозийностойкого алюминиевого сплава в обозначение кабеля вводятся буквы «оА(ТАС)»;

Зам. руководителя аккредитованного органа по сертификации _____ **С.Н. Михалочкин**

Эксперт-аудитор _____ **А.В. Хотькин**