ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-BY.A301.B.00567

Серия RU № 0388810

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС ЮГО-ЗАПАД». Место нахождения: 117461, Россия, город Москва, улица Каховка, дом 30, помещение I, комната 13. Фактический адрес: 119049, Россия, город Москва, 1-й Добрынинский переулок, дом 15/7, помещение 27.Телефон: +7 (495) 268-13-26, факс: +7 (495) 268-13-26, адрес электронной почты: info@alliance-sw.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11A301 выдан 27.10.2015 года Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПО «Энергокомплект».
Номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 300528652.
Место нахождения: 210035, BY-Республика Беларусь, город Витебск, Московский проспект, 94-б
Фактический адрес: 210035, BY-Республика Беларусь, город Витебск, Московский проспект, 94-б
Телефон: 0212487615, факс: 0212487477, адрес электронной почты: info@vikab.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПО «Энергокомплект».
Место нахождения: 210035, BY-Республика Беларусь, город Витебск, Московский проспект, 94-б
Фактический адрес: 210035, BY-Республика Беларусь, город Витебск, Московский проспект, 94-б

ПРОДУКЦИЯ Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи на напряжение 0,6/1 кВ марок: СИП-1, СИПг-1 с числом фазных жил 1-4 номинальным сечением 10,0-240,0 мм², с нулевой неизолированной несущей жилой номинальным сечением 25,0-150,0 мм², вспомогательными жилами числом 1-3 номинальным сечением для цепей наружного освещения 16,0-35,0 мм², для цепей контроля 1,5, 2,5 или 4,0 мм²; СИП-2, СИПг-2 с числом фазных жил 1-4 номинальным сечением 10,0-240,0 мм², с нулевой изолированной несущей жилой номинальным сечением 25,0-150,0 мм², вспомогательными жилами числом 1-3 номинальным сечением для цепей наружного освещения 16,0-35,0 мм², для цепей контроля 1,5, 2,5 или 4,0 мм²; СИП-4, СИПг-4 с числом фазных жил 1-4 номинальным сечением 10,0-240,0 мм² без несущего элемента.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ BY 300528652.007-2006.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 1111/3-72489, 1111/3-72490, 1111/3-72491, 1111/3-72492, 1111/3-72493, 1111/3-72494 от 11.11.2015 года. Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Сервис +», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ91 действителен до 21.10.2016 года; акта анализа состояния производства от 03.03.2016 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Альянс Юго-Запад»; протокола сертификационных испытаний № АПБ-160/03-2016 от 09.03.2016 года, Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ0.ИЛ.002/2 действительно до 03.08.2018 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы 40 лет согласно технической документации изготовителя. Срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.03.2016 **ПО** 15.03.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) А.А. Звягин (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Р.Р. Мустафин (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013